

自社の受電設備からの波及事故を防止しよう！

波及事故とは

高圧自家用受電設備に起因する事故によって、電力会社の配電系統を停電させてしまう事故です。波及事故がいったん発生すると自ら損失を被ることはもちろん、その配電線に接続されている、住宅、事務所ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなどのさまざまなところに多大な被害をあたえ、社会的に大きな影響をもたらします。



受電設備からの波及事故の主な発生原因

35%

対策は ①②



保守不備

32%

対策は ③④



自然現象(雷・台風)

15%


対策は ⑤



故意・過失(工事・火災)

9%

対策は ⑥



鳥獣接触